



POZIOM PORÓWNAWCZY 115.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15	126.15
RZĘDNA DNA KANAŁU		123.06	123.17	123.32	123.35	123.56	123.56	123.77	123.77	124.16	124.16	124.55	124.55	124.55	124.55	124.55	124.55
RZĘDNA DNA WYKOPU		123.06	123.17	123.32	123.35	123.56	123.56	123.77	123.77	124.16	124.16	124.55	124.55	124.55	124.55	124.55	124.55
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		3.09	2.98	2.83	2.80	2.59	2.59	2.38	2.38	1.99	1.99	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.4%	0.5%	0.8%	0.8%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		kd250x7,3PVC	kd200x5,9PVC	kd200x5,9PVC	kd200x5,9PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC	kd160x4,7PVC
ODLEGŁOŚCI		0.00	25.90	25.90	30.80	56.70	5.50	62.20	26.20	88.40	26.20	114.60	26.20	140.80	26.20	167.00	167.00
HEKTOMETRY		S7	S8	S9	S10	S11	S11	S12	S12	S13	S13	S14	S14	S14	S14	S14	S14

UWAGI:

1. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia w terenie niezainventaryzowanych instalacji, których nie naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Należy wprowadzić takie instalacje na rysunki i rozwiązać ewentualne kolizje z projektowanymi rurociągami.

	PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukuczka 4, 86-061 Brzoza	TEMAT: REMONT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ I PŁYTY BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
	NAZWA RYSUNKU: PROFIL-2 KANALIZACJI DESZCZOWEJ	ADRES: ul. Chojnicka19, Sępólno Krajeńskie
INWESTOR: GMINA SĘPÓLNO, ul. Tadeusza Kościuszki 11	BRANŻA: INSTALACJE ZEWN. WOD.-KAN.	NR RYS. S-03
PROJEKTANT: mgr inż. Mariusz Kokoszewski nr upr. bud. GP-KZ-7342/ 374/94 specjalność: instalacyjno-inżynierska	DATA: 16.12.2013	