



- Uwaga !!**
1. Instalacje c.o. wykonane z rur stalowych ocynk System KAN-therm Steel o połączeniach zaciskowych
 2. Na gąbziakach grzejnikowych z bocznym zasilaniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-3120
 3. Na grzejnikach z dolnym zasilaniem instalować zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-R4-2920
 4. Na podejściu do grzejników z dolnym zasilaniem zamontować zawory RL-V-KS łapowe
 5. Zawory grzejnikowe dodatkowo wyposażać w akcesoria zabezpieczające przed krząkacją

Rzut łącznika wraz z klasą i WC z naniesioną instalacją c.o.