



- Uwaga !!**
1. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych ocynk System KAN-therm Steel o połączeniach zaciskowych
 2. Na gałkach grzejnikowych z bocznym zasilaniem instalować zawory grzejnikowe termosygnalizacyjne RTD-3120
 3. Na grzejnikach z dolnym zasilaniem instalować zawory grzejnikowe termosygnalizacyjne RTD-RA-2920
 4. Na podjeździe do grzejników z dolnym zasilaniem zainstalować zawory RL.V-KS kapłowe
 5. Zawory grzejnikowe dodatkowo wyposażenie w akcesoria zabezpieczające przed kradzieżą

Rzut sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przy sali z naniesioną instalacją c. o.