

Irg.271.3.4.2017.2018

Do Wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn.: „*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TJ.: BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO I STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PRZY UL. KOŚCIUSZKI II*”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1: Nowy dokument o nazwie Dodatkowe informacje zawiera aktualny opis stolarki:

W opisie jest sprzeczność- "Szklenie szkłem podwójnym" a poniżej jest zapis "Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,1$ [$W/m^2 \cdot K$]"- przy zastosowaniu szkła podwójnego nie da się uzyskać wskazanego współczynnika przenikania ciepła- przy szybie podwójnej Uzyskamy $U \leq 1,4$ [$W/m^2 \cdot K$], a żeby uzyskać zadany w piśmie współczynnik $U \leq 1,1$ należy zastosować szklenie potrójne- czy zatem skalkulować szyby podwójne kosztem pogorszenia współczynnika, czy utrzymujemy współczynnik zmieniając szkło na trzyszybowe?

Okna są malowane na kryjący usłojenie kolor biały - czy zatem inwestor dopuszcza wykonanie okien z drewna sosnowego łączonego na mikrowczepy, czy konieczne jest skalkulowanie okien i parapetów z klejonki sosnowej litej bez mikrozłączy? Informacja ta ma znaczenie ze względu na podniesienie wartości stolarki o około 15%.

Odpowiedź 1:

Zamawiający w załączniku z dodatkowymi informacjami określił współczynnik przenikania ciepła całego okna $U \leq 1,1$ [$W/(m^2K)$] z zastosowaniem szklenia podwójnego. W przypadku nieuzyskania wskazanego współczynnika przenikania ciepła należy zastosować szklenie potrójne.



Zamawiający dopuszcza wykonanie okien i parapetów z drewna sosnowego łączonego na mikrowczepy.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: inwestor@gmina-sepolno.pl bądź na nr faxu 052 389 42 20, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., z poz. 1579 ze zm.) oraz rozdziałem XVII SIWZ.

BURMISTRZ


WALDEMAR SIWAŁKOWSKI