

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Niechorskiej i ul. Rzecznej w Sępólnie Krajeńskim**”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1. Dokumentacja projektowa i SIWZ nie zawierają parametrów technicznych opraw oświetleniowych, które mają być zastosowane w ramach realizacji zadania. Proszę o określenie wymagań Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych opraw.

Odpowiedź 1: Oprawa 70 W:

- **oprawa do montażu na szczycie słupa [mm] do: 42 – 60**
- **material: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV; dopuszcza się elementy metalowe z blachy AL.; klosz z poliwęglanu**
- **Stopień ochrony (IP): $IP \geq 54$**
- **Napięcie znamionowe [V]: 230**
- **Zapłonnik/starter: Konwencjonalny**
- **Klasa ochronności: II**
- **moc źródła światła: 70 W; sodowe wysokoprężne**

Oprawa 100 W:

- **oprawa do montażu na wysięgniku do: 42 – 60 mm**
- **material: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV**
- **Stopień ochrony (IP): $IP65$**
- **Napięcie znamionowe [V]: 230**
- **Zapłonnik/starter: Konwencjonalny**
- **Klasa ochronności: II**
- **moc źródła światła: 100 W; sodowe wysokoprężne**
- **oprawka: E 40**

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: inwestor@gmina-sepolno.pl bądź na nr faxu 052 389 4 2 20, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ.

BURMISTRZ


WALDEMAR TUPAŁKOWSKI