



Przetarg nieograniczony na remont korytarza w budynku Urzędu Miejskiego
w Sępólnie Krajeńskim

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
woj. kujawsko-pomorskie

Sępólno Krajeńskie 06.03.2013 r.

IRG.271.5.2013

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn.: ” **Remont korytarza w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim**”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1 : W specyfikacji technicznej pkt. 2.4 określono wymagania dotyczące jakości płytek. Przy klasie ścieralności V płytki muszą być polerowane a nie półpoler natomiast nie będą wtedy antypoślizgowe. Proszę dokładnie określić wymogi płytek posadzkowych.

Odpowiedź 1 : Zapis w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych - 2.4. Wyroby terakotowe winien brzmieć:

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe, antypoślizgowe, półmat, nieszkliwione.

Płytki należy układać metodą kombinowaną zgodnie z załączoną koncepcją aranżacji oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta zaakceptowana przez Zamawiającego,
- ścieralność – odporne na ścieranie, o jak najwyższej klasie ścieralności dostosowanej do budynków użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu (nie mniejsza niż IV),
- nasiąkliwość wodna – 3-6%,
- odporność na środki chemiczne – odporne,
- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25,0 MPa,
- wymiary : płytki podstawowe 60x60 cm, w przypadku płytek dekoracyjnych oraz okładzin schodów Zamawiający dopuszcza inne wymiary,
- łatwość w utrzymaniu czystości,
- dopuszczalne odchyłki (długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm).

Z-CA BURMISTRZA


mgr inż. Marek Zieńko

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: inwestor@gmina-sepolno.pl bądź na nr faxu 052 389 4 2 20, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ.

Sporządziła : Anna Sotkiewicz-Tumanik

Data: 06.03.2013 r.