



GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
woj. kujawsko-pomorskie

Sępólno Krajeńskie 30.04.2014 r.

IRG.271.6.2014

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn.: ” **Budowa targowiska miejskiego wraz z wiatą targową i budynkiem WC z dyżurką w Sępólnie Krajeńskim**”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1: Brak projektu wykonawczego uniemożliwia właściwe przygotowanie oferty przetargowej – czy Zamawiający udostępni projekt wykonawczy na stronie internetowej?

Odpowiedź 1: *Na stronie internetowej zamieszczono projekty wykonawcze.*

Pytanie 2: W projekcie budowlanym „Wiata targowa – Tom 1” i w przedmiarze „Wiata targowa” w poz. 9 i 10 brakuje zaprojektowanych średnic prętów zbrojeniowych w stopach żelbetowych – jakie średnice stali zbrojeniowej należy przyjąć do wyceny ofertowej?

Odpowiedź 2: *Zaprojektowane średnice prętów zbrojeniowych wskazane są w projekcie wykonawczym branży ogólnobudowlanej.*

Pytanie 3: W projekcie budowlanym „Wiata targowa – Tom 1” na rysunku „PRZEKRÓJ B – B” podano kątownik L50x50x5 S255JR na stężenie pionowe, a w przedmiarze „Wiata targowa” w poz. 16 przyjęto L60x50x5 – jaki rodzaj kątownika należy przyjąć do wyceny ofertowej?

Odpowiedź 3: *Należy przyjąć kątownik 50*50*5 S255JR.*

Pytanie 4: W projekcie budowlanym „Wiata targowa – Tom 1” zaprojektowano pokrycie dachu z łukowej blachy trapezowej TR 136/330/0.88, a nie dołączono rysunku rozkroju blach, długości poszczególnych odcinków blach wpływają na cenę 1 m² pokrycia dachu – jakie długości należy przyjąć do wyceny ofertowej?

Odpowiedź 4: *Przy założeniu połączenia płyt w kalenicę długość blach bez zakładu poprzecznego wynosi wg wzoru: $2 \times 3,14 \times 35,70 \times 2,2 / 360 = 12,60 \text{ m}$*

długość blach w miejscach bez naświetla wynosi $2 \times 3,14 \times 35,7 \times 15,5 / 360 = 9,65 \text{ m}$

Montaż płyt zgodnie z instrukcją producenta.

Pytanie 5: W projekcie budowlanym „Wiata targowa – Tom 1” na rysunkach „Elewacja S-W Kolor” i „Elewacja N-W Kolor” oraz w opisie technicznym zaprojektowano konstrukcję stalową w kolorze popielatym, a blachę trapezową w kolorze zielonym – jaki kolor popielaty wg palety RAL dla konstrukcji stalowej, jaki kolor zielony wg palety RAL dla wierzchniej powierzchni blachy trapezowej i jaki kolor wg palety RAL dla spodniej powierzchni blachy trapezowej przyjąć do wyceny ofertowej?

Odpowiedź 5: *kolor popielaty - konstrukcja stalowa RAL 7004*

kolor zielony - blacha zewnętrzna strona RAL 6025

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz ze środków własnych Gminy Sępólno Krajeńskie



kolor popielaty - blacha wewnętrzna strona RAL 7047


Pytanie 6: W projekcie budowlanym „Wiata targowa – Tom 1” nie zaprojektowano doświetla dachowego poza opisem na rysunkach „PRZEKRÓJ A – A” i „PRZEKRÓJ B – B”, a w przedmiarze „Wiata targowa” w poz. 19 przyjęto „MONTAŻ PŁYT Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO GRUB 25 MM” – jaki rodzaj płyt poliwęglanowych i jaki sposób montażu przyjąć do wyceny ofertowej?

Odpowiedź 6: Rodzaj płyt poliwęglanowych oraz sposób montażu wskazano w projekcie wykonawczym branży ogólnobudowlanej.

W związku z istotnymi zmianami w dokumentacji projektowej, uszczegóławiającymi przedmiot zamówienia, które są istotnym elementem postępowania, powodującym konieczność naniesienia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.05.2014 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2014 r. o godz. 11:15.

Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: inwestor@gmina-sepolno.pl bądź na nr faxu 052 389 4 2 20, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Sporządziła: Anna Sotkiewicz-Tumanik

Data: 30.04.2014 r.