

Sępólno Krajeńskie, 25.05.2015 r.

Irg. 271.6.2015

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wiśniewa-Wiśniewka**”, wyjaśniamy następującą kwestię:

Pytanie 1: W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału należy wykonać : „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną z zagęszczeniem mechanicznym” w ilości 313,21 m³”.

Odpowiedź na pytanie 1: Warstwę profilowo-wzmacniającą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm w ilości projektowanej 313,21 m³, należy wykonać z materiału spełniającego wymagania SST D-04.04.02.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: inwestor@gmina-sepolno.pl bądź na nr faxu 052 389 4 2 20, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ.

w z. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zienko
Zastępca Burmistrza