



Sępólno Krajeńskie, dnia 14.03.2022 r.

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.1.2022

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na: **„Budowę gminnego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim”**.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy należy wycenić i wykonać instalacje gazu do kotłowni?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że należy wycenić i wykonać instalacje gazu do kotłowni.

Pytanie 2

Brak projektu elektrycznego zasilania, rozdzielnic i instalacji dla zmian projektowych dot. kotłowni z 10.03.2022r.

Odpowiedź 2

Należy wykonać pierwotną rozdzielnię dla potrzeb zasilania jednego kotła i doposażyć dla zabezpieczenia pomp ciepła. Z rozdzielni należy wyprowadzić kable zasilające do pomp ciepła, przekroje kabli zabezpieczających wg **Dokumentacji Techniczno Ruchowej tj. DTR**

Pytanie 3

Czy zakres zadania obejmuje likwidację kolizji z siecią teletechniczną "ORANGE"?

Odpowiedź 3

Zadanie obejmowało likwidację kolizji z siecią teletechniczną „Orange”.

**Burmistrz
Waldemar Stupałkowski**