

Sępólno Krajeńskie, dnia 09.12.2022 r.

## **GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE**

**woj. kujawsko-pomorskie**

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.11.1.2022

### **Wyjaśnienie treści**

#### **Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na: **„Organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie”**.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Z przekroju B-B wynika, że na ścianie łazienki ma być glazura, natomiast w tabeli na str. 25 opisu technicznego projektu wykonawczego zamiennie widnieje informacja, że glazura ma być w magazynie nr 1. W przedmiarze uwzględniono tylko 18,88 m<sup>2</sup> płytek. W związku z wymienionymi rozbieżnościami proszę o informację, w których pomieszczeniach i do jakiej wysokości należy wykonać na ścianach płytki ceramiczne?

#### **Odpowiedź 1**

Płytki ceramiczne należy wykonać w pomieszczeniu łazienki na całej wysokości ścian.

#### **Pytanie 2**

Proszę o określenie na których ścianach należy wykonać tynk, a które tylko pomalować.

#### **Odpowiedź 2**

W odniesieniu do budynku, wszystkie ściany należy otynkować.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ścian oporowych rampy przeładunkowej tak, aby miały jednakowy przekrój (grubość) na całej wysokości pionowej części tj. 30 cm.

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 4**

Proszę o udostępnienie specyfikacji ogrodzenia jakie należy wykonać w zakresie zamówienia – brak jakichkolwiek danych w dokumentacji projektowej.

### **Odpowiedź 4**

Zgodnie z projektem należy wykonać ogrodzenie panelowe.

Ogrodzenie wysokość 2.0m, słupki żelbetowe 16x12x285cm w gruncie,

Brama wjazdowa przesuwana 5m,

Furtka 1,6m.

### **Pytanie 5**

Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie tablic informacyjnych. Jeśli tak to jakich

### **Odpowiedź 5**

Należy wykonać tablice dla kontenerów przy ścieżce edukacyjnej. Tablice powinny być elektroniczne bądź stałe przy czym stałe muszą być podświetlone.

### **Pytanie 6**

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie poniższych informacji na temat dostarczonego do komputera oprogramowania do ewidencji przyjmowanych odpadów:

- Rodzaj licencji programu (subskrypcja czy licencja dożywotnia).
- Ilość obsługiwanych gmin, lokali, liczba użytkowników.
- Czy potrzebne jest szkolenie z obsługi programu dla większej ilości osób.
- Czy potrzebne są dodatkowe peryferia w postaci : karta RFiID Mifare z dwustronnym nadrukiem dla jednorazowego zamówienia, czytnik RFiID, drukarka paragonowa, obsługa miernika wagowego

### **Odpowiedź 6**

- Rodzaj licencji: licencja dożywotnia
- Jedna Gmina, 2 użytkowników oprogramowania
- Szkolenie podstawowe z obsługi programu dla 2 użytkowników
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych peryferii

Zatwierdził:  
**Zastępca Burmistrza**  
**Marek Zięńko**