

Sępólno Krajeńskie, 13.03.2019 r.

Irg.271.6.2019

### Do Wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na **Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dziechowo gmina Sępólno Krajeńskie**, wyjaśniamy następujące kwestie:

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami branżowymi z gestorami sieci, gdyż uzgodnienia załączone do projektu straciły ważność?

#### Odpowiedź 1:

Dołączona do SIWZ dokumentacja projektowa, została zatwierdzona zgłoszeniem budowy na podstawie aktualnych uzgodnień branżowych. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że zgłoszenie wprawdzie nie przedłuża ważności uzgodnień branżowych, natomiast nie oznacza to, że inwestor jest zobowiązany uzyskać nowe uzgodnienia branżowe, jeśli w okresie obowiązywania zgłoszenia, upłynął termin ważności dotychczasowych.

#### Pytanie 2:

W związku z tym, że na odcinku drogi do przebudowy została wykonana kanalizacja deszczowa zwracam się z prośbą o podanie ilości studni i wpustów do regulacji.

#### Odpowiedź 2:

Na odcinku drogi do przebudowy znajduje się:

- 27 kpl. wpustów ulicznych na studzienkach osadnikowych fi 500 mm
- 12 kpl. studni rewizyjnych fi 1200 mm

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: [j.tryk@gmina-sepolno.pl](mailto:j.tryk@gmina-sepolno.pl) bądź na nr faksu 0 52 389 42 20, zgodnie z rozdziałem XVII SIWZ.

Sp. J. Tryk, 13.03.2019 r.

BURMISTRZ

  
WALDEMAR STUPALKOWSKI