

Sępólno Kr. dnia 13.11.2014 r.

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel 52 388-22-86, fax 52 388-28-49

Gmina
Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim nawiązując do pisma z dnia 07.11.2014 r. nr IRG 7013.64.2104 w nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim - etap I**” uszczegóławia warunki wydane w dniu 8 lipca 2013 r. oraz udziela niezbędnych informacji:

Warunki podłączenia:

1. Odbiorca własnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sieć wodociagową według potrzeb wynikającej z dokumentacji technicznej od istniejącego wodociągu znajdującego się w działce Nr 16 Ø 100 – **dołączona mapka pogładowa**.
2. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj.
3. Wykonany przewód wodociagowy przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Uruchomienie wykonanego wodociągu będzie możliwe pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku próby szczelności i pozytywnych badań jakości wody wykonanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
5. Należy własnym kosztem i staraniem zaprojektować i wybudować przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy określonej według potrzeb wynikającej z dokumentacji technicznej.
6. Włączenie przewodu kanalizacji sanitarnej nastąpi na do istniejącej kanalizacji znajdującej się w działce Nr 124/3 – **dołączona mapka pogładowa (głębokość studni wynosi około 1,58 m)**. W przypadku włączenia w istniejącą studzienkę systemem tłocznym, należy wykonać wcześniej studnie rozprężną z tworzywa sztucznego o średnicy min 1000 mm..
7. Na trasie przewodu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studzienki rewizyjne o minimalnej średnicy 600 mm. i studnie węzłowe o średnicy minimalnej 1000 mm.. Przykrycie studzienek stanowić będzie płyta nadstudzienna, żelbetowa z włazem typu ciężkiego.

8. Inwestor na własny koszt przywróci teren po wykonanych robotach ziemnych do stanu pierwotnego.
9. Projekt techniczny sieci wod-kan należy przedłożyć do uzgodnienia w naszym zakładzie w Wydział Wodociągów i Kanalizacji Osiedle Leśne 36 w Sępólnie Kraj.
10. Ważność warunków i zapewnienia dostawy wody ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty ich wydania.

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel 52 388-22-86, fax 52 388-28-49

Z-ca Dyrektora
d/s Technicznych

mgr Mariusz Zygowski