

Stanowisko oświetleniowe:
maszt stalowy ocynk. dwunastokątny; H=16m; poprzeczka 2x1,6 m
moment zginający przy podstawie: M ≥ 63,550 kNm
siła ścinająca przy podstawie: T ≥ 6,670 kN
oprawy: LED 398 W; 4000 K; 57450 Lm; masa: 11 kg; 4 szt
fundament: żelbet. F-2 wym.: 0,8x0,8x1,7m

Obiekt:	Boisko sportowe na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Sępólno Kr. ul. Chojnicka – dz. nr 168/17; obręb 0001		
Temat:	Instalacja oświetlenia boiska sportowego		
Nazwa rys.:	Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie boiska sportowego		
Zespół autorski			
Funkcja:	Imie, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymańczak upr. UAN-KZ-7210-109/86	10-05-2021	
		Nr rys.:	E/2