

Dot realizacji zadania

**Projekt budowy oświetlenia drogowego przy ul. Reja, Komierowskiej, Małcużyńskiego,
Wieniawskiego, Kochanowskiego w Sępólnie Krajeńskim.**

Projektant stwierdza, że dopuszcza się rezygnację z wykonania prac ziemnych na całej długości wykopu z technologii ręcznej i dopuszcza się zastosowanie prac mechanicznych. Warunkiem wykonania ich jest wybór odcinków, na których nie istnieje ryzyko uszkodzenia istniejących sieci innych gestorów. Wykonawca przed wykonaniem wykopów mechanicznych na wytypowanych odcinkach powinien wykonać ręczne przekopy celem potwierdzenia lokalizacji istniejących sieci podziemnych. Wymóg prowadzenia ręcznie prac w pobliżu stwierdzonych sieci podziemnych, a w szczególności w pobliżu sieci gazowej pozostaje niezmienny.

mgr inż. Sebastian Klosowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych i elektrycznych
Nr ewid. WZR-I-7/131-8/02
Nr ewid. PIIB: KUP/IE/1050/01

Józef Klosowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania w powszechnych, znanych rozwiązaniach
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr ewid. UAN-KZ-7/210/305/85
Nr ewid. PIIB: KUP/IE/1048/01