

Sępólno Krajeńskie 27.08.2014 r.

IRG.271.10.4.2014

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: „*Remont bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Chojnickiej 19 w Sępólnie Krajeńskim wraz z budową elementów infrastruktury*”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1 : W związku z odpowiedziami z dnia 25.08.2014 r., na zadanie jak wyżej w zakresie parametrów nawierzchni poliuretanowej prosimy o dopuszczenie parametru współczynnik tarcia kinetycznego dla nawierzchni mokrej na poziomie 0,33.

Jednocześnie informujemy, że prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej w parametrze: nasiąkliwość wodą, który prawidłowo powinien wynosić 16%, zamiast 0,16%.

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru współczynnika tarcia kinetycznego dla nawierzchni mokrej na poziomie: $\geq 0,33$.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający dokonał poprawy omyłki pisarskiej w parametrze: nasiąkliwość wodą, który wynosi: $\leq 16\%$.

Proszę jednocześnie o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: t.kowalczyk@gmina-sepolno.pl lub faxem zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ.

Sporządził: T. Kowalczyk

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI