

Sępólno Krajeńskie, 02.02.2016 r.

Irg. 271.1.2016

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic Stanisława Moniuszki i Witolda Małcużyńskiego w Sępólnie Krajeńskim”, wyjaśniamy następującą kwestię:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej, ponieważ wg przekrojów konstrukcyjnych i opisu technicznego wynika, iż należy wykonać podbudowę na zjazdach z KŁSM gr 25 cm natomiast wg przedmiaru należy wykonać podbudowę z chudego betonu gr 25 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 1: *Podbudowę na zjazdach należy wykonać z chudego betonu gr 25 cm.*

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: inwestor@gmina-sepolno.pl bądź na nr faxu 052 389 4 2 20, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ.

w z. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Ziętko
Zastępca Burmistrza