

Irg.271.3.3.2017.2018

Do Wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn.: **„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TJ.: BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO I STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11”**, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1: Czy można wykonać instalacje centralnego ogrzewania zamiast z rur tworzywowych łączonych poprzez zgrzewanie z rur stalowych w systemie „Steel Press”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur stalowych zgrzewanych w systemie „Steel Press” lub w innym systemie z rur stalowych.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: inwestor@gmina-sepolno.pl bądź na nr faxu 052 389 42 20, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., z poz. 1579 ze zm.) oraz rozdziałem XVII SIWZ.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI