

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
woj. kujawsko-pomorskie

Sępólno Krajeńskie, 05.02.2019r.

Irg.271.2.2019

Do Wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn.: „*Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na jeziorze Sępoleńskim*”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakup i dostawa łodzi wędkarskich i żaglowych nie jest przedmiotem zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem.

Odp.

Zakup i dostawa łodzi wędkarskich i żaglowych nie jest przedmiotem zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem.

Pytanie 2. Prosimy o sprecyzowanie, czy pale stalowe mają posiadać otwarte bądź zamknięte dno.

Odp.

Pale stalowe mają posiadać otwarte dno. Urobek z wnętrza pala przed wypełnieniem należy usunąć.

Pytanie 3. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania próbnego obciążenia pali. Jeśli tak, proszę sprecyzować ilość i rodzaj badań.

Odp.

Zamawiający nie wymaga wykonania próbnego obciążenia pali.

Pytanie 4. Prosimy o wskazanie gatunku drewna iglastego o klasie C-18, które ma zostać użyte do wykonania drewnianego pomostu. Czy przewidziano drewno sosnowe?

Odp.

Przewidziano drewno modrzewiowe na pokład i pozostałe sosnowe.

Pytanie 5. Prosimy o sprecyzowanie, czy deski pomostu oraz pozostałe elementy drewniane powinny być obrobione – fazowane.

Odp.

- Deski pokładu pomostu ryflowane.
- Pozostałe elementy drewniane powinny być obrobione – fazowane.

Pytanie 6. Prosimy o podanie wymiarów drabinek zejściowych ze stali nierdzewnej.

- Drabinki standardowe wiszące o długości 265cm.

Pytanie 7. Prosimy o sprecyzowanie, czy należy wykonać wieszak na koło ratunkowe zgodnie z opisem PB, czy też skrzynię na sprzęt ratowniczy zgodnie z Rysunkiem 5 – Rzut z góry.

Odp.

Należy wykonać wieszak na koło ratunkowe zgodnie z opisem PB i skrzynię na sprzęt ratowniczy zgodnie z Rysunkiem 5.

Pytanie 8. Prosimy o wskazanie rodzaju, ilości, oraz rozmieszczenia zaczepów służących do mocowania łódek.

Odp.

Pachołki cumownicze w ilości 18 szt. (jednorazowo - 9 jednostek pływających).
Rozmieszczenie w trakcie realizacji.

Pytanie 9. Prosimy o informację, czy na przewidywanym obszarze realizacji zadania dokonane zostało rozpoznanie saperskie.

Odp.

Na przewidywanym obszarze realizacji zadania nie zostało dokonane zostało rozpoznanie saperskie.

Pytanie 10. Prosimy o podanie frakcji piasku, którym mają być wypełnione pale.

Odp.

Wypełnienie pali z piasku średniego.

Pytanie 11. Prosimy o podanie stosunku wapna do piasku, materiału, który zostanie użyty do wypełnienia pali.

Odp.

Wypełnienie pali z piasku średniego z wapnem (5% objętości).

Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie elementy drewniane powinny zostać impregnowane ciśnieniowo.

Odp.

Wszystkie elementy drewniane powinny zostać impregnowane ciśnieniowo.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie elementy stalowe powinny być pokryte powłoką antykorozyjną w trzech warstwach (łącznie 260 µm).

Odp.

Wszystkie elementy stalowe powinny być pokryte powłoką antykorozyjną w trzech warstwach.

Pytanie 14. Na jakiej długości pale powinny być pokryte powłoką antykorozyjną?

Odp.

Pale powinny być pokryte powłoką antykorozyjną na długości zmiennej tj. min 1,00 m pod dnem jeziora.

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie musi zapewnić stałego Nadzoru Środowiskowego.

Odp.

Wykonawca nie musi zapewnić stałego Nadzoru Środowiskowego.



Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie, iż pale stalowe należy wykonać ze stali St3S.

Odp.

Pale stalowe należy wykonać ze stali St3S lub jej odpowiednikom pod względem technicznym.

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie, iż stężenia z ceowników 120/7 oraz płaskowniki do mocowania legarów 100x5 należy wykonać ze stali St3SX.

Odp.

Stężenia z ceowników 120/7 oraz płaskowniki do mocowania legarów 100x5 należy wykonać ze stali St3SX lub jej odpowiednikom pod względem technicznym.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail m.koniszewski@gmina-sepolno.pl bądź na nr faxu 052 389 42 20, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz rozdziałem XVII SIWZ

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

