

IRG.271.10.3.2014

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: „*Remont bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Chojnickiej 19 w Sępólnie Krajeńskim wraz z budową elementów infrastruktury*”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1 : Prosimy o zweryfikowanie zapisów w zakresie wykonania podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej na przedmiotowe zadanie. Zgodnie z opisem technicznym „01 opis” oraz przekrojem Zamawiający opisuje, że nawierzchnię należy wykonać na podbudowie typu ET, a nawierzchnię wykonywaną w technologii natryskowej.

Z kolei zgodnie z „opisem poliuretanu” wskazuje się nawierzchnię nieprzepuszczalną na podbudowie asfaltobetonu lub kruszywa, podając przy tym szereg parametrów dla nawierzchni nieprzepuszczalnej.

Mając na uwadze powyższe prosimy o jednoznaczne określenie czy należy zastosować warstwę podbudowy ET oraz czy technologia wykonania nawierzchni ma być natryskowa?

Odpowiedź 1: *Zamawiający wymaga zastosowania warstwy podbudowy ET oraz wykonania nawierzchni finalnej w technologii natryskowej – przepuszczalnej dla wody.*

Nawierzchnia finalna – natryskowa powinna spełniać parametry:

Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 0,85$ Mpa
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 110 N
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60°C	$< 0,03$ %
Ścieralność	$\leq 0,09$ mm
Przyczepność do podkładu betonowego	$\geq 0,65$ MPa
Przyczepność do podkładu esfaltobetonowego	$\geq 0,50$ MPa
Przyczepność do podkładu elaytycznego ET	$\geq 0,50$ MPa
Nasiąkliwość wodą	$\leq 0,16$ %
Współczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia sucha)	$\geq 0,40$
(nawierzchnia mokra)	$\geq 0,35$

Proszę jednocześnie o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: t.kowalczyk@gmina-sepolno.pl lub faxem zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ.

Sporządził: T. Kowalczyk

BURMISTRZ



WALDEMAR STUPAŁKOWSKI