

Irg.271.1.4.2019

Do Wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na **Renowację parkietu dębowego, wykonanie nowej podłogi oraz trzykrotne lakierowanie podłóg na salach gimnastycznych w szkołach podstawowych gm. Sępólno Krajeńskie**, wyjaśniamy następujące kwestie:

Szkoła Podstawowa w Lutowie

Pytanie nr 1:

Czy są wytyczne co do klasy/jakości deski montowanej na sali gimnastycznej w szkole w Lutowie?

Odpowiedź 1:

Informacja udzielona dnia 23.05.2019r. w odpowiedziach na zapytania dotyczących Szkoły Podstawowej w Lutowie, odpowiedź nr 6.

Pytanie nr 2:

Szerokość krycia nowej deski sosnowej w Lutowie – Możliwe 108mm ? Tj 10cm i 8mm? Przy wymiarach gr 29 szer 108 dł 2000-4000.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę deski o wyżej podanych wymiarach. Jednocześnie informuje, iż minimalna szerokość deski powinna wynosić 130mm, wartość ta może być wyższa, jednakże należy zastosować materiał o jednolitej szerokości na całej powierzchni parkietu.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Akceptuję,
25.05.2019r.

ZAKŁAD OBSŁUGI
OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 561-13-66-997 REGON 092494660

w z. BURMISTRZA
mgr inż. Marek Zienko
Zastępca Burmistrza

DYREKTOR
mgr inż. Zbigniew Marek Tymecki